



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела
по государственному
энергетическому надзору
за электроустановками потребителей

Санкт-Петербургская бумажная
фабрика – филиал АО «Гознак»

наб. р. Фонтанки, д. 144, лит. А,
Санкт-Петербург, 190103
тел. 305-22-73
факс 305-22-94
ИНН: 7813252159

_____ / В.В. Хренов /

«31 декабря» 2019 г.

Вх. № 1/134008 от 12.12.2019



РАЗРЕШЕНИЕ

НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

№ 07-5889 /РД- 461 от «31» декабря 2019 г.


Мною, государственным инспектором Скоковым М.С., на основании Заявления вх. № 1/134008 от 12.12.2019 Санкт-Петербургской бумажной фабрики – филиал АО «Гознак» и Акта осмотра энергоустановки № 07-5889 / АО-461 от «31» декабря 2019г. Северо-Западного управления Ростехнадзора установлено, что электроустановка дизель-генератора системы аварийного электроснабжения бумажной фабрики по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 144, лит. А в составе: технологическая электростанция потребителя (ТЭП) марки ТЭ.1000С-Т400-2РН №8630 мощностью 1000 кВт / 1250 кВА в составе: двигатель марки Mitsubishi S12R РТА № 19213, генератор марки Leroy Somer LSA52.2L45 № 730159001, панель управления ComAp AMF25 и РУ-6 кВ яч. типа КСО-386 № 793-0500; КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТЭП до яч. 20 ТП-5385 (кабель марки АПвПу2г 3(1х70/25) длиной 432 м); КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТЭП до яч. 7 ТП-5485 (кабель марки АПвПу2г 3(1х70/25) длиной 203 м); КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТЭП до яч. 1 ТП-5285 (кабель марки АПвПу2г 3(1х70/25)

длиной 432 м); электрооборудование реконструированных яч. 20 ТП-5385, яч. 7 ТП-5484 и яч. 1 ТП-5285; разрешенная нагрузка – определяется разрешениями на допуск в эксплуатацию присоединяемых электроприемников, соответствует установленным техническим требованиям и допускается в эксплуатацию.

Срок действия разрешения до « ____ » _____ 20____ г.

Приложение: акт осмотра электроустановки в 1 экз. на 5 л.

Государственный инспектор



М.С. Скоков

Экземпляр Разрешения получил

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Б. П. ЗАХАРЧЕНКОВ