

Типовая межотраслевая форма № КС-14
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
строительству и инвестициям

(должность)

Р.А. Исмаилов

(расшифровка подписи)

АКТ №

приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

Код

Организация ООО «Техэкспо»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	

Местонахождение объекта г. Калининград, ул. Сибирякова, 15

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Заместителем директора по строительству и инвестициям
МП «Калининградтеплосеть» Р.А. Исмаиловым

(наименование органа, назначившего комиссию)

Приказом № 1116 от “ 10 ” октября 2019 года

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке объект № 06-2018-1 «Разработка рабочей и сметной документации на установку и подключение резервных источников теплоснабжения – дизельных электрогенераторов» (Поставка, установка и подключение резервных источников электроснабжения - дизельных электрогенераторов на РТС «Северная»)

Строительство

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу г. Калининград, ул. Сибирякова, 15

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным не требуется

(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие ООО «БалтСервисСтрой», г. Калининград, ул. Тихая, 24, ОГРН 1133926011009, ИНН 3906290978, КПП 390601001, устройство фундаментной плиты под ДГУ, строительство КЛ-0, 4кВ, Прокладка кабеля, монтаж силового электрооборудования, монтаж оборудования, устанавливаемого в шите ША, монтаж кабеля.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ООО «ПромСпецСервис», г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 5а, ОГРН 1073906022960, ИНН 3906176440, КПП 390601001, БИК 042748701, ОКПО 81597451, ОКТМО 27701000001

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим проектно- сметную и рабочую документацию в составе: 006-2018-ПЗ, 006-2018-ГП, 006-2018-АС.1-6, 006-2018-ЭС.1-6, 006-2018-ЭМ.1-6, 006-2018-ООС, 006-2018-С.

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы МП «Калининградтеплосеть» 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, 58, ИНН 3903003375 /КПП 390601001 /ОГРН 1023901007008 р/с 40702810420010000008 в Калининградском отделении № 8626 ПАО «Сбербанк» к/с 30101810100000000634/ БИК 042748634, техническое задание

(наименование научно-исследовательских, изыскательских других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена МП «Калининградтеплосеть»

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

“ 22 ” января 2019 год № 48

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2019 г.

Окончание работ сентябрь 2019 г.
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке № 06-2018-1 «Разработка рабочей и сметной документации на установку и подключение резервных источников теплоснабжения – дизельных электрогенераторов» (Поставка, установка и подключение резервных источников электроснабжения - дизельных электрогенераторов на РТС «Северная»)

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Дизельная электростанция 7500*2500*2900 Pmax=1650 кВА/1320 кВт, Pн=1500 кВА/1320 кВт, 400/230В, 50 Гц. cpst=0.8, In=2160 А, ТЭ-1200С-Т400	кВт	1200	1200	1200	1200

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении № 1).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

15 329 072 (пятнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч семьдесят
 Всего _____ руб. _____ коп.
 в том числе: _____ руб. _____ коп.
 стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.
 стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.
 13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. _____ коп.
 в том числе: _____ руб. _____ коп.
 стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.
 стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

в приложении № 2 (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия «под ключ»

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке 06-2018-1 «*Разработка рабочей и сметной документации на установку и подключение резервных источников теплоснабжения – дизельных электрогенераторов*»

(наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие

Председатель комиссии	Заместитель директора по строительству и инвестициям МП «Калининградтеплосеть»		<u>Исмаилов Р.А.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии: Представители заказчика	Главный энергетик		<u>Русанов А.В.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Начальник отдела инвестиций		<u>Тилинина Е.И.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Инженер 1 кат. группы реализации инвестиционных проектов		<u>Давыдов Д.С.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Начальник ОЦСиНМ		<u>Жигулин А.В.</u>
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
генерального подрядчика	Начальник РТС «Северная»		<u>Сиделев Д.В.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
субподрядчика	Генеральный директор ООО "Техэкспо"		<u>Врацких Ф.Ю.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
проектировщика	Генеральный директор ООО "БалтСервисСтрой"		<u>Яковлев М.В.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Генеральный директор ООО «ПромСпецСервис»		<u>Маслов А.В.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)